

LAMPARA NUEVA	LAMPARA QUEMADA	REPOSICION	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
			SE INSTALARON 4 LAMPARAS SOLARES NUEVAS Y SE RETIRO	
	15	15	SE REPARARON 21 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 6 ERAN FALSOS	MARQUEZ
			SE CAMBIARON 3 POSTES, YA QUE SE HABIAN ROBADO LAS	
			SE RECONECTO AREA DIRECTA, PASTILLA TERMICA YA QUE EL	
			SE INSTALO UNA LAMPARA LED DE 100W DE MEDIO USO, ESTAN	
			SE INSTALO UN FOTOCONTACTOR DE 40 AMP	
			SE INSTALO UNA LAMPARA DE 100 W DE MEDIO USO CON SU	
			SE INSTALARON 14 LAMPARAS DE 100 W DE LED DE MEDIO USO	MARQUEZ
			SE CORTARON LA LINEA QUE ALIMENTA LOS TORNILLOS DEL	
			SE CAMBIARON 3 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE MEDIO	
			SE INSTALARON 3 FOLIOS DE 70 W ADM	
			SE RETIRARON ADORNOS NAVIDEÑOS	
			SE RETIRO CABLE NEUTRANEL EL DE 3 HILOS MAS LA TIERRA	
			SE RETIRARON 2 CENTROS DE CARGA CABLE POT Y CASCADAS	
			SE RETIRO CABLE POT DEL NO 12 Y MALLAS DE LED DE LOS	
			SE RETIRARON ADORNOS Y CABLE ENTREGANDO AL	
			SE RETIRARON DOS CABLES XLP DEL NO 3Y 1 CABLE NEUTRANEL	
			SE RETIRO ESCARCHA, SERRES Y CABLE DEL ARBOL DE NAVIDAD,	
			SE INSTALO UNA MUFA 1 1/4 1 TUBO PARA MUFA DE 1 1/4 1	EDGAR
			SE PUSIERON PUENTES EN BASE MEDIDOR	
			SE ABRIERON REGISTROS Y SE RECONECTO 1 LINEA DAÑADA	
			2 LUMINARIAS QUEDARON DIRECTAS	
			FOTOCELDA DAÑADA	
		13	15 LAMPARAS REVISADAS, 2 FALSOS CONTACTOS Y 13	MARQUEZ
		4	SE CAMBIARON 4 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO	MARQUEZ
			SE REPARO AREA FRENTRE A CHEDRAUI Y AL SUPER	
			LAMPARAS FUNCIONANDO	
			LAMPARA DE 100 W DE MEDIO USO	
			CABLE DANADO, SE RASTREO CORTO, QUEDANDO	
		1		
		1		
			SE CAMBIO A FOCO LED	
		1		
		1		
			SE RETIRARON 2 CAMPANAS DE ADM DE 400 Y 1 LAMPARA DE	

			OCUPA 30 METROS DE CABLE PARA ALIMENTAR LAMPARA	
	1			
	1			
	1			
	1			
			SE INSTALARON 2 CAMPANAS EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ADM	
	1			
	1			
	2			
	1			
	2			
			SOLICITAN LAMPARAS NUEVAS Y CABLE DE 15 MTS NEUTRANEL SE INSTALA POSTE Y LAMPARA NUEVA DE 100 W	
1			SE PONE DIRECTO EL RELEVADOR Y SE PONE EN	
	2			
			TENIA FALSO CONTACTO EN EL CONTROL DEL RELEVADOR SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO Y 30 MTS SE BRINDA EL APOYO DE LA GRUA EN LA GASOLINERA	
			SE DA EL APOYO CON LA GRUA AL DEPARTAMENTO DE SE ACOMODA LAMPARA QUE SE CAYO Y SE REACOMODA	
			2 LAMPARAS FUNCIONANDO	
			CABLES DAÑADOS	
			CAMBIO DE LAMPARA DE LES DE 100 W DE MEDIO USO	
			SE CAMBIARON 2 LAMPARAS LED NUEVAS MARCA FORLEXA POR 2 15 LAMPARAS REPARADAS DE LAS CUALES 14 TENIAN FALSO FOTOCELDA DANADA, SE QUEDO DIRECTA	SCOTT
			SE CAMBIO LAMPARA LED DE MEDIO USO	
			SE CAMBIO BALASTRO DE DOS CAMPANAS Y SE	
	1			
	1			
			SE REVISARON 8 LUMINARIAS LAS CUALES LAS 9 TENIAN	SCOTT
			SE REACOMODO CENTRO DE CARGA, SALIERON 5 LUMINARIAS	
	5			
			CABLE DANADO, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			6 LUMINARIAS QUEMADAS EN PASAJE PEATONAL	
	6			
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	

			SE CAMBIO DE LINEA O COMETIDA	
			SE ARREGLO CORTO DE 4 POSTES, QUE NO PRENDIAN, SE REQUIERE PARA EMPEZAR APROX 100 MTS DE CABLE	
			FOTOCELDA DAÑADA	
			SE CAMBIO LAMPARA LED DE 50 W DE MEDIO USO	
			SI HAY ALIEN FALTON, SE OCUPA MATERIAL ADITIVO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			SE REACOMODO LAMPARA	
			SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO	
			SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO	
			SE CONECTO AL HP	
			CAMBIO DE FAROL A 8 LUMINARIAS LED DE 50 W	
22		22	SE INSTALARON 22 LUMINARIAS DE GARANTIA DE LED DE 100 W	EDGAR
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			SE CAMBIA LAMPARA USADA DE LED DE 100 W EN EL DOMICILIO	
			SE REVISARON 3 LAMPARAS LED DE LAS CUALES 1 ERA FALSO	CORREA
1			SE INSTALARON 7 LAMPARAS NUEVAS, DE 55 W, 1 LUMINARIA 2 LAMPARAS QUEDARON FUNCIONANDO.	CORREA
		7	SE INSTALARON 7 LUMINARIAS LED DE 100 W DE MEDIO USO Y	MARQUEZ
			SE INSTALARON 2 LAMPARAS NUEVAS DE MEDIO USO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			CAMBIO DE 2 LAMPARAS LED DE 100 W DE MEDIO USO	
		15	SE INSTALARON 15 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE GARANTIA	EDGAR
			SE INSTALARON 2 REFLECTORES, SE REPARA UNA LUMINARIA Y SE	
			SE INSTALO UNA LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO	
			SE INSTALO UNA LAMPARA SOLAR QUE ESTABA APUNTO DE	
			SE INSTALO UNA LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO	
			SE ACOMODO LUMINARIA Y SE ARREGLO FALSO CONTACTO.	
1			CAMBIO DE LAMPARA DE LED DE 100 W NUEVA	
1			SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W NUEVA	

1			SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W NUEVA	
			CABLE DANADO EN REGISTRO, LAMPARA QUEDO	
		6	SE CAMBIARON 6 LUMINARIAS LED DE 100 W DE MEDIO USO	MARQUEZ
		8	SE INSTALARON 8 LAMPARAS LED DE MEDIO USO DE	EDGAR
			SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO SE VISITO LA COMUNIDAD	CORREA
			SE REVISARON 4 AREAS DE LA CARRETERA A DURANGO Y SE SE INSTALO LAMPARA LED DE MEDIO USO DE 100 W Y 20 MTS	
9			SE INSTALARON 9 LAMPARAS NUEVAS DE LED DE 100 W	
			SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
			SE RECOMODARON PANELES SOLARES DE LA CALLE GABRIEL	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO	
			LAMPARAS QUEDARON FUNCIONANDO	
			LAMPARAS QUEDARON FUNCIONANDO	
		5	CINCO LUMINARIAS DE 1/2 USO	MARQUEZ
			SE RECONECTO	
			SE REACOMODO LUMINARIA	
			EN FUNCION	
			EN FUNCION	
			SE CAMBIO RELEVADOR 60 AMP	
		3	3 LUMINARIAS 1/2 USO	
5			SE RECOMODARON 2 LUMINARIAS	EDGAR
1			SE BRINDO APOYO A SEGURIDAD PUBLICA EN SUS INSTALACIONES	
25			25 LED QUEMADAS Y 5 SUB URBANAS POR CAMBIARR A LED	
		6	SE RETIRO UN POSTE Y SE REACOMODO EN LAS CANCHAS	MARQUEZ
2			SE REVISO AREA DE 14 POSTES UNO POR UNO ENCONTRANDO SE DETECTO CORTO CIRCUITO DEJANDO EN FUNCION EL AREA	
		1	LAMPARA LED DE 1/2 USO	
		8	LAMPARA LED DE 1/2 USO	MARQUEZ
1			SE CAMBIO LUMINARIA	
			SE INSTALO UN CONTACTOR DE 60 AMP FRENTE PRESIDENCIA	

	6		SE REVISARON 6 LUMINARIAS ENCONTRADAS QUEMADAS PARA	EDGAR
	4		SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 PRESENTABAN SE DA APOYO PARA LA	MARQUEZ
			INSTALACION DE CAMARAS DE	
			SE UTILIZARON 50 MTS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE INSTALARON 70 MTS DE CABLE MEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE INSTALARON 45 MTS DE NEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE INSTALARON 30 METROS DE NEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE REVISARON 3 LUMINARIAS LAS CUALES LAS 3 MISMAS	
	1		SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED NUEVA MEGALUX Y SE	
			SE REPIRARON 2 LAMPARAS SOLARES Y SE COLOCARON 2	
			SE UTILIZA CABLE NEUTRANEL PARA CONECTAR CAMARAS DE	
			1 PASTILLA DE 20 A	
			SE UTILIZARON 50 MTS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE INSTALO 1 LAMPARA LED SOLAR LIFE USADA	
			SE UTILIZARON 25 MTS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 PARA	
			SE RESTABLECIO LAS PASTILLAS	
			SE INSTALO UNA LAMPARA DE MEDIO USO LED Y 15 METROS DE	
			SE INSTALO LED DE MEDIO USO	

83	194	176
----	-----	-----