

18/03/2024	18/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO	FRENTE A LA GASOLINERA DE LA SAGITARIO ESQ. ORION	AV. PLATEROS	458	1	1	HECTOR OLVERA	310																												
19/03/2024	19/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO		DEL SOL VENUSTIANO CARRANZA	459	1	1	PUENTE	170																												1
19/03/2024	19/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO	AV. FRANCISCO VILLA	PROVIDENCIA DE RIVERA	460	1	1	PUENTE	170																												
19/03/2024	19/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	RIVERA	461	1	1	SERGIO ANTONIO	463																												
19/03/2024	19/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			462	1	1	PUENTE	170																												
19/03/2024	19/03/2024	ROGELIO AGUIRRE	COMUNIDAD	EL OBLIGADO	463	14	14	REYNALDO MARTINEZ	615																											4	
20/03/2024	20/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			464	1	1	HECTOR OLVERA	310																												
20/03/2024	20/03/2024	J. GUADALUPE RUEDAS	COMUNIDAD	NORIA DE LINARES	465	2	3	ROBERTO LIRA	303																												
20/03/2024	20/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			466	1	1	PUENTE	170																											1	
20/03/2024	20/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			467	2	2	PUENTE	170																											1	
20/03/2024	20/03/2024	MAGDALENA CHAVEZ			468	1	1	PUENTE	170																											1	
20/03/2024	20/03/2024	VICTOR MALDONADO			469	1	1	PUENTE	170																												
21/03/2024	21/03/2024	CIRILO FLORES			470	2	2	HECTOR OLVERA	310																											1	
21/03/2024	21/03/2024	MARTIN OJEDA LARA			471	2	2	HECTOR OLVERA	310																											2	
21/03/2024	21/03/2024	RENE ARELLANO CID			472	2	2	HECTOR OLVERA	310																											2	
21/03/2024	21/03/2024	AMALIA GONZALEZ			473	1	1	HECTOR OLVERA	310																											1	
21/03/2024	21/03/2024	RAMON JUAREZ GALVAN			474	1	1	HECTOR OLVERA	310																												
21/03/2024	21/03/2024	ADRIANA MARQUEZ			475	1	1	PUENTE	170																												
21/03/2024	21/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			476	1	1	PUENTE	170																											1	
25/03/2024	25/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			477	3	2	HECTOR OLVERA	310																												
25/03/2024	25/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			478	8	8	PUENTE	310																												
25/03/2024	25/03/2024	MIGUEL ANGEL TORRES	COMUNIDAD	ATENAS	479	8	8	REYNALDO MARTINEZ	615																											2	
25/03/2024	25/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			480	1	1	HECTOR OLVERA	310																												
25/03/2024	25/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			481	1	1	HECTOR OLVERA	310																											1	
26/03/2024	26/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			482	1	1	HECTOR OLVERA	310																											1	
26/03/2024	26/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			483	1	1	HECTOR OLVERA	310																												
26/03/2024	26/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			484	1	1	HECTOR OLVERA	310																											1	
26/03/2024	26/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			485	1	1	HECTOR OLVERA	310																											1	
27/03/2024	27/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	CALZADA PROAÑO	486	4	4	HECTOR OLVERA	310																												
27/03/2024	27/03/2024	ALUMBRADO PUBLICO			487	1	1	HECTOR OLVERA	310																												

1767 1705

22 7 641 13 72 76 198

LAMPARA NUEVA 100 W DE LED	LAMPARA QUEMADA	REPOSICION	LAMPARA LED 50 W	LAMPARA LED MEDIO USO 100 W	SOLARES	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
						SE LE PUSO PASTILLA DOBLE DE 30 AMP QUEDO FUNCIONANDO.	CONTRATISTA
10						SE ARREGLAN 3 FALSOS CONTACTOS Y SE INSTALAN 10	EDGAR
10						SE ARREGLAN 1 FALSO CONTACTO Y SE INSTALAN 10	PENDIENTE
						FOTOCELDA DAÑADA	
						CABLE DAÑADO, QUEDO FUNCIONANDO TODA EL AREA	
						SE INSTALO CENTRO DE CARGA PARA INAGURACION, SE	
						SE CAMBIO, CENTRO DE CARGA CUBO DE 2 PASTILLAS DE 40	
				2		SE CAMBIO 2 LUMINARIAS DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
8						SE INTALAN 8 LUMINARIAS NUEVAS DE LED DE 100 W Y SE	EDGAR
1						SE CAMBIA LAMPARA AGLEED POR UNA LAMPARA NUEVA	MARQUEZ
1						SE INSTALA 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W NUEVA MARCA	SCOTT
						SE RESTABLECE TTM PASTILLA, QUEDA EL AREA EN FUNCION	
						SE INSTALAN 7 LAMPARAS TECNOLITE DE 120 W DE LED Y	EDGAR
1						SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W MARCA LIGHTTEC.	ALUMBRADO PUBLICO
8						SE INSTALO 8 LAMPARAS NUEVAS DE 100 W, 8 POSTES Y SE RETIRO MEDIDOR, SE LE PUSO PUENTES, QUDO	
	1					CABLES RECALENTADOS DE CONTACTOR, SE RECONNECTO.	
				1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO	
						SE RETIRARON 3 LAMPARAS SOLARES, QUE ESTABAN	
						SE REACOMODO LAMPARA	
						SE REACOMODO LISTON FUSIBLE DE 15, NO, FUNCIONO FALTA	
						SE LOCALIZO CABLES DAÑADOS, QUEDO FUNCIONANDO OFICINA,	
						SE CAMBIA CONTACTOR 40 AMP MARKA TORK	
6				2		SE REPARAN 11 FALSOS CONTACTOS, SE INSTALAN 6	ALUMBRADO
						SE RASTREO CORTO EN REGISTRO	
3						SE INSTALARON 3 LAMPARAS NUEVAS DE LED DE 100 W	EDGAR
2						SE INTALARON 2 LAMPARAS NUEVAS DE LED DE 100 W	EDGAR
4						SE CAMBIAN 4 LUMINARIAS TIPO SUB URBANAS POR 4	PENDIENTE

			3	SE INSTALAN 3 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
				3 LAMPARAS DANADAS SE OCUPA CAMBIO	
2	3			SE INSTALAN 2 LAMPARAS DE LED DE 100 W NUEVAS MARCA	
				SE REPARO 1 LUMINARIA Y 1 LUMINARIA SE REACOMODO	
2				SE REPARO 1 FALSO Y SE INSTALARON 2 LAMPARAS	
			1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
1				SE INSTALA LUMINARIA DE LED DE 100 W NUEVA MARCA	
1				SE INSTALA 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W MARCA LIGHTEC	
1				SE INSTALA 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W MARCA LIGHTEC	
2				SE INSTALAN 2 COMBOS DE LAMPARAS NUEVAS DE LED 100	PENDIENTE
			1	SE REPARO 1 FALSO Y SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED	
			2	SE INSTALARON 2 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO	MARQUEZ
				SE REINSTALA LAMPARA	
			1	CABLE DANADO EN LINEA, QUEDANDO EN FUNCION. SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO MARCA	
				SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 150 W DE MEDIO USO	
1					CORREA
4			3	SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W MARCA LIGHTEC	
4				SE INSTALARON 4 LAMPARAS NUEVAS DE 100 W MARCA	PENDIENTE
4				SE INSTALAN 4 LUMINARIAS DE LED DE 100 W MARCA LIGHTEC	EDGAR
			1	SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
1				CABLE DANADO EN ALIMENTACION	
				SE CAMBIO LAMPARA LIGHTEC NUEVA DE 100 W	
7			3	SE INSTALARON; 7 LUMINARIAS DE LED DE 100 W NUEVAS. 2	MARQUEZ
			1	SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	

					CABLE DANADO, QUEDANDO EN FUNCION.	
			10		SE INSTALARON 10 LUMINARIAS DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
					SE RECOMODARON 3 LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD	MARQUEZ
					SE REPARRON 3 FALSOS CONTACTOS Y SE	CORREA
			1		SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W Y	
						PENDIENTE
4					SE INSTALAN 4 LUMINARIAS DE LED DE 100 W NUEVAS MARCA	EDGAR
1					SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE 100 W NUEVA MARCA	
2			1		SE INSTALAN 2 LUMINARIAS NUEVAS DE LED DE 100 W	EDGAR
1			1		SE INSTALA 1 LUMINARIA NUEVA DE LED DE 100 W MARCA	
			7		SE INSTALARON 7 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
1					SE INSTALO 1 LUMINARIA NUEVA DE LED DE 100 W MARCA	
7			5			MARQUEZ
1					SE INSTALO LAMPARA NUEVA DE LED DE 100 W MARCA	
3			2			EDGAR
			1		SE INSTALO LUMINARIA COMPLETA DE LED DE 100 W DE	
4			2			MARQUEZ
					CABLES DANADOS EN LINEA QUEDO FUNCIONANDO	
					CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
			6		SE INSTALARON 6 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
1					SE INSTALARON 2 LUMINARIAS NUEVAS DE LED DE 100 W	
					SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR	
1					SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED MARCA LIGHTEC NUEVA DE	
					SE INSTALO CONTACTOR DE 70 AMP MARCA TORK, SE	
8			6			EDGAR
			2			
			1			EDGAR
					SE CONECTA LUMINARIA DE LED DE 100 W LIGHTEC	PENDIENTE
			7		SE INSTALARON 7 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
					SE LOCALIZO CABLE DANADO EN MANGUERA, SE RECONECTO Y	
			1			
					SE LEVANTARON CUCHILLAS, SE USO FUSIBLE DEL KVA SE	
5			5			EDGAR
					SE INSTALO UN CONTACTOR MARCA TORK DE 40 AMP PARA	

					SE CAMBIARON 12 FOCOS DE 50 W(LED MARCA IGOTO) 2	
10			10			EDGAR
					SE INSTALO CENTRO DE CARGA, PASTILLA Y CABLE DE	
			1		UN FALSO Y OTRA LUMINARIA SE CAMBIO POR MEDIO USO DE	
			1		SE INSTALA LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
					SE INSTALARON 10 FOCOS DE LED DE 50 W Y 3 REDUCCIONES	
2						EDGAR
6			5		LAS FOTOCELIDAS UNA ERA NUEVA Y OTRO DE MEDIO USO	EDGAR
5			5		Y SE CHECARON 3 LUMINARIAS SUB URBANAS	MARQUEZ
10			6		FALTAN 20 LUMINARIAS	MARQUEZ
1						
1			5		LAMPARA DANADA SE CAMBIO POR UNA LUMINARIA DE LED DE SE CAMBAIRON 5 LUMINARIAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO SE INSTALA CONTACTOR DE 30 AMP MARCA TORK	
					SE RETIRO MEDIDOR Y SE PUSIERON PUENTES	
					SE RETIRO MEDIDOR Y SE PUSIERON PUENTES	
					SE CAMBIO PASTILLA QUEDO FUNCIONANDO	
					SE PODO ARBOL	
					SE REACOMODO LAMPARA	
					SE REACOMODO LAMPARA	
			1		SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO MARCA AGILED	
5			1		LAMPARA MEDIO USO AGILED	
					SE INSTALARON 5 LUMINARIAS DE LED DE 100 W NUEVAS MARCA LIGHTEC	EDGAR
10			7			MARQUEZ PENDIENTE
					SE REACOMODO LAMPARA	
					SE REACOMODO LAMPARA SOLAR	
					SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS QUEDANDO EN FUNCION LAS LAMPARAS	

				1	LAMPARA AGILED DE 100 W DE MEDIO USO	
1				1	SE RETIRO TABLERO DE COMETIDA	EDGAR
					APRETARON LAS TERMINALES.	CORREA
7				7		EDGAR
11				3		EDGAR
				1	LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W	MARQUEZ
					SE REACOMODO PANEL SOLAR	
					SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS, QUEDANDO EN	
					SE RETIRO MEDIDOR, SE APRETARON LAS TERMINALES M	
					SE ARREGLO CABLES DANADOS EN REGISTRO Y SE COLOCO 6	
1				1	LAMPARA DE MEDIO USO AGILED	EDGAR
				1	SE INSTALO 1 LUMINARIA DE MEDIO USO DE 100 W Y SE	
				1	LAMPARA DE MEDIO USO AGILED	CORREA
				1		
				1	LAMPARA DE LED DE MEDIO USO	SCOTT
				1	LAMPARA DE MEDIO USO AGILED	
6				5		MARQUEZ
					SE REACOMODARON 3 LAMPARAS	
					SE REACOMODO LAMPARA	
					SE RECOGIERON LAS CINCO LAMPARAS DE 150, QUE SE SE RETIRARON LAS DOS LAMPARAS CAIDAS, NO SE	
2					2 LAMPARAS NUEVAS MARCA LIGHTEC DE 100 W	
				1	LAMPARA DE LED DE MEDIO USO	
				2	DOS LUMINARIAS DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
					SE INSTALARON 3 FOCOS DE 50 W DE LED EN FAROLES DEL	
					SE RETIRO POSTE DE FAROL, SE ENTREGO BODEGA	

				5	5 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO MARCA AGLED DE 50 W Y	
4				5		
3				3		
					CABLES DANADOS EN PASTILLAS, SE OCUPA	
3					Y SE REACOMODO UNA LUMINARIA	EDGAR
1					LAMPARAS DE MEDIO USO AGLED , SE CHECO CABLE SE CAMBIARON LOS FOCOS DE ADM A AHORRADORES	EDGAR
				2	SE INSTALO POSTE, CABLE Y LAMPARA DE 50 DE LED DE	
1						
2						
5				5		MARQUEZ
				1	LED DE MEDIO USO DE 100 W, 8 FALSOS CONTACTOS Y SE SE RETIRO CENTRO DE CARGA, TERMINALES DAÑADAS, QUEDO	
10				4	LAMPARA NUEVA LIGHTEC DE 100 W EN EL KINDER DE LA	EDGAR
1					LAMPARA NUEVA LIGHTEC	SCOTT
1					LAMPARAS NUEVAS LIGHTEC	
5						
					SOLICITA LA RECUPERACION, DE UNA LAMPARA COMPLETA QUE	
9						EDGAR
2						
1						
6				8		EDGAR
7						EDGAR
					SE DIO APOYO A LA INSTALACION DE UN POSTE Y SE DIO APOYO EN EL AGORA EN LA INSTALACION DE 5 SE REVISARON 3 BASES DAÑADAS EN LA CARRETERA A SE LE INSTALO CENTRO DE CARGA CUBO 2 Y PASTILLA DE 30 CABLE DANADOS EN POSTE Y REGISTRO QUEDO SE RETIRO CONTACTOR Y SE PUSO BASE Y FOTOCELDA	
10				1		EDGAR
1					2 LAMPARAS DE MEDIO USO MARCA AGLED	
				2	LAMPARA DE MEDIO USO MARCA AGLED DE 100 W	
				1	LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W	
				1	SE LE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA CORTAR SE ACOMODO LAMPARA SOLAR Y SE ACTIVARON 2 LAMPARAS	
					POR LA LLUVIA SE IBA LA LUZ	

					SE COLOCO FOTOCELDA DE 220 V PASTILLA BOTADA, QUEDO FUNCIONANDO	
6			5			CORREA
					SE RASTREA CABLE DANADO DE LA COMETIDA, SE RETIRO SE RECONECTARON LINEAS DANADAS, QUEDO	
					PASTILLA BOTADA, SE REVISO LINEA EN CORTO	
5			3			SCOTT
			4			
			1		LAMPARA DE LED DE MEDIO AGILED	
			2			
					SE REACOMODORAN DOS LAMPARAS QUE ESTABAN	
					CABLES DANADOS EN HILO PILOTO, QUEDO FUNCIONANDO CABLES SARREADOS SE RECONECTARON	
			2			
2			2		SE RETIRO MEDIDOR, ESTA RECALENTADO Y SE OCUPA	EDGAR
					SE CONECTO CONTACTOR DE 30 AMP MARKA TORK	EDGAR
			1		PATILLA BOTADA, QUEDO FUNCIONANDO.	
1					1 LAMPARA NUEVA MARCA LIGHTEC DE 100 W Y UN	EDGAR
2			1			EDGAR
			1			
			2		2 LAMPARAS DE MEDIO USO MARCA AGILED	
					SE ARREGLARON CABLES DANADOS DE DIFERENTES	
			1			SCOTT
			8		Y SE COLOCA MANGUERA PARA CABLES DE ALIMENTACION DE	
			6		SE CAMBIAN 6 LUMINARIAS TIPO FAROL POR LUMINARIAS DE LED	
1						

					SE CAMBIO GABINETE, BASE MEDIDOR 7.200. QUEDO	
					SE LOCALIZO, CABLE DANADO EN REGISTRO. LAMPARA DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1		
				4		ALUMBRADO PUBLICO
10				5		EDGAR
					SE REACOMODO LUMINARIA SE CAMBIO LAMPARA DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1		
					CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
3				2		MARQUEZ ALUMBRADO PUBLICO
2						
				1	CONTACTOR QUEMADO, SE DEJO CON FOTOCELDA	
				4		
				1		
					SE INSTALARON 5 FOCOS DE LED DE 50 W MARCA IGOTO	
					SE REACOMODO LAMPARA	
				2		
					EL SERVICIO QUEDO QUEDO FUNCIONANDO. SE INSTALA 1 SE INSTALA 12 METROS DE CABLE PARA ALIMENTACION UN	
5				5		EDGAR
				1		
				6	LAMPARAS DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1		
					SE RECONECTA SERVICIO DE OFICINAS EN LA DEPORTIVA SE CAMBIO FOTOCELDA DE 220V Y SE RECONECTA BASE DE LA SE LE CAMBIO 30 AMP CENTRO DE CARGA Y SE ELIMINO CABLES DAÑADOS EN REGISTRO QUEDO FUNCIONANDO	
2				2		EDGAR
				3		
					SE RECONECTARON CABLES	
				1		
				1	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO CUADRADA Y SE	
				1		CORREA

					SE INSTALARON 2 POSTES	
					SE REPARARON 8 FALSOS CONTACTOS	SCOTT
1					SE INSTALA LAMPARA DE LED NUEVA LIGHTTEC EN EL DOMO	
				1		
5					SE RECONECTA CABLE DE ALIMENTACION EN PUENTE SE INSTALAN 5 LUMINARIAS FORLEXA DE 100 W NUEVAS SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO MARCA	
				1		
				1		
					SE RACOMODO LAMPARA TTM ESTABA BOTADO, SE RESTABLECIO SE ARREGLA TODO EL AREA DEL BOULEVARD LA ESTACION	
				1		
				1		
				1	SE CAMBIO 1 LAMPARA DE MEDIO USO MARCA AGLED DE	
				1	SE CAMBIO 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGLED	
				2	SE CAMBIARON 2 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO	
				2		EDGAR
					SE LE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA RETIRAR 2	
					TAMBIEN SOLICITAN 1 LAMPARA COMPLETA PARA LA	
					SE REPARO CABLE DANADO EN CONTACTOR, QUEDANDO EN	
2						
				1	SE INSTALO LAMPARA LED DE MEDIO USO MARCA AGLED 100	
1				2		EDGAR
1						
1						
					LAS CANILLAS ESTAN EN EL CORTO CIRCUITO, SE REVISARON	
				1	SE INSTALA 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO COMPLETA	
					CIPRESSES ESQ. GRANADOS REACOMODO DE LUMINARIA.	

					PRIMAVERA FNTE AL 208 COL. ESPARZA FALSO CONTACTO.	
					YA QUEDO INSTALADO EL MEDIDOR, SE REVISO BASE	
3				3	LAS LAMPARAS DE MEDIO USO FUERON AGILED	EDGAR
6				4		MARQUEZ
					CABLES DANADOS EN RELEVADOR.	
					CABLE DANADO EN POSTE, QUEDO FUNCIONANDO.	
					SE REPARO CABLE DANADO EN MANGUERA, QUEDO	
2					SE CAMBIARON LAS DOS LAMPARAS DEL DOMO	
2				1		EDGAR
					SE ARREGLARON CABLES DANADOS EN EL MONUMENTO A	
				8		
10				3		CORREA
					SE DIO APOYO A TRANSITO A CHECAR LINEAS, QUEDANDO	
					FOTO CELDA DAÑADA	
						ALUMBRADO PUBLICO
4					SE RETIRO UN REFLECTOR DEL KIOSKO, 3 REFLECTORES DEL	
					SE INSTALO FAROL, POSTE, BRAZOS Y CABLE DE	
				2	SE RETIRARON VARIAS TIRONES DE CABLE NEUTRANEL Y SE	
7				1		MARQUEZ
					CABLES DANADOS EN REGISTRO, QUEDO FUNCIONANDO.	
					SE ENDEREZO POSTE LADIADO Y SE INSTALO LAMPARA DE LED	
				1		
				2	SE CAMBIARON 2 LAMPARAS DE LED DE 100 MARCA AGILED DE	
3					SE INSTALAN 3 LUMINARIAS Y BARRA T 8 FLOURECENTES.	
1					SE INSTALO LAMPARA NUEVA Y CABLE DE ALIMENTACION.	
					SE INSTALA POSTE FAROL CON LUMINARIA DE 50 W RAQUETA	
					SE RECONECTARON LOS POSTES NUEVOS, QUEDANDO	
					SE COLOCA CABLE NEUTRANEL POR ABAJO, NOTA: NO AEREO 60	
						EDGAR
				3	SE INSTALARON 3 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO MARCA	
				1	SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
					SE CAMBIO LA TERMINAL DE LA BASE SOCKET 4. 100, EL	
3				3		EDGAR
				1	SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1	SE INSTALO LAMPARA, BRAZO Y CABLE DE ALIMENTACION	
					SE RECONECTARON LOS 3 POSTES Y SE LOCALIZO CABLE	
					SE CAMBIO LUMINARIA DE MEDIO USO DE 100 W MARCA	
				1	SE INSTALO 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO MARCA JWJ	
					SE INSTALO UN RELEVADOR COMPLETO	

					SE RETIRARON CABLE Y CONTACTOS.	
					PASTILLA BOTADA, SE RESTABLECIO, QUEDO	
					ITM DESCONECTADO, SE RESTABLECIO AREA DE	EDGAR
					SE CAMBIO BASE MEDIDOR, SE INSTALO BASE 7.200, QUEDO	ALUMBRADO PUBLICO
5				5	SE REACOMODO LAMPARA LADEADA Y SE ARREGLARON	
2					SE REACOMODA 1 LAMPARA, SE CAMBIAN 2 LAMPARAS: 1 0V- 15	PENDIENTE
				1	SE INSTALO LAMPARA Y BRAZO	
	1			1	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO Y 1 LAMPARA ESTA DAÑADA.	
				1	SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1		
8					SE RETIRARON 4 FAROLES Y SE INSTALARON 8 LAMPARAS	
5				1	SE REACOMODO POSTE QUE ESTABA LADEADO	EDGAR
					SE REINSTALO LAMPARA CAIDA	
					SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS Y SE LEVANTO CABLE SE LE DIO APOYO A TRANSITO PARA LEVANTAR CABLE DEL	